

VYHLÁSENIE O ZHODE

podľa § 13 zákona č. 22/1997 Z.z. zo dňa 24. januára 1997

Výrobca:

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 285/54, 783 35 Olomouc
IČO: 496 09 050
DIČ: CZ496 09 050

Identifikačné údaje o výrobku:

Prírubový filter FRI 16
DN 15, 20, 25, 32,40, 50, 65, 80, 100, 125, 150,200,250,300,350,400 - PN 16

Popis a určenie výrobku:

Prírubový filter slúži k zachytávaniu nečistôt, ktoré obsahuje prepravovaná pracovná tekutina. Zaisťuje správnu funkciu armatúr alebo prístrojov. Pracovnou tekutinou môžu byť neagresívne kvapaliny, pary a plyny. Je určený pre teploty -10°C až $+200^{\circ}\text{C}$ ako tlak. výstroj pre tekutiny skupiny 2.

Použitý spôsob posúdenia zhody:

Výrobca prehlasuje, že daný výrobok je v zhode so smernicou 97/23/ES, a zákonom č. 22/1997 Z.z. v platnom znení a NV č. 26/2003 Z.z.
Uvedený výrobok spĺňa požiadavky týchto harmonizovaných technických noriem:
EN 12266-1,2, EN 19, EN 558, EN ISO 6708, EN 1092-1,2, EN 12334

Týmto osvedčujeme, že vyššie uvedené tlak. zariadenie spĺňa všetky požiadavky vyššie uvedených zákonov a NV.

Hodnotenie vydala:

Vyhlásenie o zhode
Pumpa a.s. Brno

V Olomouci dňa 1. 3. 2017

Ing. Petra Pohořská
konateľ
ABO valve, s.r.o.

